

RS-Sendeprogramm sgsw

Sendefrequenz: 492 Hz

Gültig ab: 1. Oktober 2003

BEFEHLSART			SCHALTZEITEN					
ADR	KDO	FUNKTION	TAG	EIN	AUS	TAG	EIN	AUS
2+5+8	117	Tarif HT mit WE (Verträge)	Mo-Fr	07.00	20.00	Sa	07.00	13.00
	118	Tarif HT mit WE	Mo-Fr	07.00	20.00	Sa	07.00	13.00
	119	Tarif HT mit WE	Mo-Fr	07.00	20.00	Sa	07.00	13.00
	123	Tarif U	Hand					
3+6+9	209	Boiler mit WE 8h (9h)	Mo-Sa	21.30	06.30	Sa/Mo	15.00	06.30
	210	Boiler mit WE 8h	Mo-Sa	22.30	06.30	Sa/Mo	15.00	06.30
	211	Boiler mit WE 6h (7h)	Mo-Sa	23.30	06.30	Sa/Mo	15.15	06.30
	212	Boiler mit WE 6h bzw. 4h	Mo-Sa	23.30	06.30	Sa/Mo	15.15	06.30
	213	Boiler Tag	Mo-Sa	12.15	11.30			
	214	Boiler mit WE 8h	Mo-Sa	22.30	06.30	Sa/Mo	15.00	06.30
	215	Boiler mit WE 6h	Mo-Sa	23.30	06.30	Sa/Mo	15.15	06.30
	221	Boiler mit WE I 4h (7h)	Mo-Sa	23.30	06.30	Sa/Mo	16.00	06.30
	222	Boiler mit WE II 4h (5 1/2 h)	Di-Sa	01.00	06.30	Sa/Mo	17.15	06.30
223	Boiler mit WE III 4h	Di-Sa	02.30	06.30	Sa/Mo	18.30	06.30	
4+7+10	306	OB 1/2 Nacht	tägl.	DÄM	24.00	Mo-Sa	05.30	DÄM
	307	OB 1/1 Nacht	tägl.	DÄM	DÄM			
	313	Brunnensteuerung	tägl.	07.00	22.30			
	314	Anleuchtung	tägl.	DÄM	22.30			
	315	Weihnachtsbeleuchtung	tägl.	15.00	22.30			
	324	Treppenhauslicht	tägl.	DÄM	21.00			
2+6+10	413	Spitzensperrung I	Mo-Sa	11.30	12.15			
	414	Raumheizung I	tägl.	21.30	06.30			
	415	Raumheizung II	tägl.	22.30	06.30			
	420	Wärmeapparate mit WE (9h)	Mo-Sa	21.30	06.30	Sa/Mo	18.00	06.30
	421	Tagesnachladung Heizung	tägl.	12.15	16.15	tägl.	19.00	06.30
	422	Tagesnachladung Heizung	tägl.	12.15	16.15	tägl.	19.00	21.30
	423	Fahrdrahtheizung VBSG	Hand	03.15 *)	05.15			
	425	Spitzensperrung II	Mo-Sa	12.15	11.30			

Legende KDO = Kommando
 ADR = Adress - Schritte
 DÄM = Dämmerung
 123 = Einschaltung HAND (EIN für max. 2 x 2 Std., nach Bedarf)
 *) = Alle 15 Min. bis 04.45 Uhr

Geht an: E / E-BS / E-BZ / E-I / E-IZ / E-O