

## Fernwärme-Anschluss Fertigmeldung

Neuanschluss       Änderung       Anchlusserweiterung

Liegenschaft: .....

Bauherrschaft: .....

Die unterzeichnende Installationsfirma bestätigt, dass der oben angeführte Fernwärme-Anschluss (primär und sekundär) nach den einschlägigen Normen und Sicherheitsvorschriften errichtet / geändert / erweitert wurde und den letztgültigen Technischen Richtlinien der Sankt Galler Stadtwerke, Fernwärmeversorgung entspricht.

Wurden alle mit dem Fernwärme-Wasser druckbeaufschlagten Armaturen und Apparate mit Auslegedruck PN 25 eingebaut und die Anlage einer Druckprobe mit Prüfdruck 33 bar während 2 Stunden unterzogen?

Nein       Ja      von ..... (je Datum/Uhrzeit)  
bis .....

Wird das Primärventil bei Stromunterbruch oder Primär-Rücklauftemperaturen über 55°C (Rücklauftemperatur-Begrenzung) geschlossen?

Nein       Ja

Wurden nur Werkstoffe / Dichtungsmaterialien eingesetzt oder verarbeitet, die zugelassen sind?

Nein       Ja

Sind bei allen Schweissarbeiten an von Fernwärme-Wasser benetzten Teilen die Vorschriften (röntgensicheres Schweißen, Röntgenprüfung etc.) erfüllt?

Nein       Ja

Wurde die Hausstation über das wasserführende System zwecks Reinigung gründlich durchspült?

Nein       Ja

Wurden an den Verrohrungen Korrosionsschutz und Wärmedämmung angebracht?

Nein       Ja

Ist die komplette Dokumentation der Hausstation fertig ausgefüllt und nachgeführt auf der Anlage deponiert?

Nein       Ja       wird nachgereicht bis: .....

Die Installationsfirma bestätigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit seiner Angaben.

Ort / Datum: .....

Unterschrift / Stempel: .....